

## Qualité de l'air locaux à pollution non spécifique

	Aspect réglementaire	Recommandations
	Code du travail/circulaire d'application des décrets 84/1093-1094	Guide Climatisation & Santé UNICLIMA (1993)
Air neuf	Code du travail Art.R235.8 Efficacité minimal 90% gravimétrique (G4 selon EN 779)	Entrée de CTA : 85% opacimétrique (F7 selon EN 779) Sortie de CTA : 90% opacimétrique (F8 selon EN 779)
Air recyclé	Code du travail Art.R232.5.4 Efficacité minimale 50% opacimétrique (M5 selon EN 779)	85% opacimétrique (F7 selon EN 779)